



## GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.14.2013

12.09.2013r.

### Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. Czy inwestor mając świadomość, iż umieszczony w projekcie system podłogi z wierzchnią warstwą z klepki drewnianej nie spełnia normy budowlanej PN EN 14904, dopuści do wykonania podłogi nie spełniającej tej normy?
2. Czy inwestor mając świadomość, iż umieszczony w projekcie system podłogi z wierzchnią warstwą z klepki drewnianej nie posiada atestu PZH, dopuści do wykonania podłogi nie posiadającej takiego atestu?
3. Czy inwestor mając świadomość, iż umieszczona w projekcie podłoga z wierzchnią warstwą z klepki drewnianej nie posiada wymaganej przez prawo klasyfikacji niepalności – CflS1, dopuści do wykonania podłogi nie posiadającej takiej klasyfikacji?
4. Czy inwestor mając świadomość, że umieszczony w projekcie system podłogi z wierzchnią warstwą z klepki drewnianej nie spełnia wszystkich 13 kryteriów normy budowlanej PN EN 14904, dopuści do wykonania podłogi spełniającej tylko wybrane kryteria tej normy?
5. Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi nie spełniającej w pełni normy PN EN 14904, proszę o wskazanie które parametry tej normy inwestor będzie brał pod uwagę.
6. Czy inwestor biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje dopuści do montażu systemu podłogi z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych, pokrytych fabrycznie specjalnym lakierem utwardzanym promieniami UV, posiadającej pełną zgodność ze wszystkimi trzynastoma kryteriami obowiązującej normy PN EN 14904?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej systemowej podłogi np. ARIM SPORT/Double 2.S zgodnej z normą PN 14904:2009. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie

– bardzo rygorystyczne traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie” (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo – stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie. Współczynniki – wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58 % energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Odpowiedź na pytania 1-7: Zamawiający wymaga wykonanie certyfikowanej systemowej podłogi (np. z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych), spełniającą normę PN EN 14904 oraz posiadającą wszelkie wymagane przepisami prawa atesty.

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Barbaniec*