



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl
<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.14.2013

12.09.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1) Jaki rodzaj izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej należy przyjąć na ścianach fundamentowych? Przedmiar mówi o powłokowej bitumicznej i styrodurze, a dokumentacja o papie termozgrzewalnej i styropianie.

Odp. Izolacja pionowa fundamentów jak w przedmiarze z emulsji asfaltowej. Izolacja pozioma na murach fundamentowych zamiast emulsją asfaltową wprowadzić z papy asfaltowej KNRw 2-02 604/1 238,86 m². Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian fundamentowych powłoka bitumiczna + styrodur (jak w przedmiarze).

2) Czy poprawny jest obmiar dotyczący zasypek fundamentów. Obmiar równy jest ilości wykopów, a powinien być pomniejszony o objętość fundamentów.

Odp. Obmiary prac ziemnych przyjęto na podstawie warstwic mapy geodezyjnej. Poziom posadowienia przyjęto tak aby nie wywozić nadmiaru ziemi, a ziemię z wykopów wbudować w nasyp podposadzkowy.

3) W jakim celu w pozycjach dotyczących izolacji z wełny mineralnej oraz łączenia połączenia dachowej użyta jest krotność 2?

Odp. Izolację z wełny mineralnej przyjęto 2 warstwy grubości 12 cm. Błędnie przyjęto 2-krotne deskowanie o pow. 375,86 i 622,63 podany obmiar należy skorygować do 1-krotnego deskowania.

4) Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju pokrycia dachowego. Przedmiar i dokumentacja techniczna mówi o blasze trapezowej, a opis techniczny o pokryciu z blachy tytanowej gładkiej na rąbek stojący.

Odp. W ofercie należy uwzględnić pokrycie dachu z blachy trapezowej.

5) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością stali zbrojeniowej fi 8-14 mm, w przedmiarze jest 14,3 t, a według załączonej dokumentacji 16,69 t.

Odp. Należy skorygować ilość stali zbrojeniowej fi 8-14 z 14,3 t do 16,5 t.

6) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą elementów stalowych do montażu dźwigarów kratowych dachu, zgodnie z projektem w ilości 1 279,7 kg.

Odp. Elementy stalowe do montażu dźwigara ująć w cenie dźwigara.

7) Prosimy o sprecyzowanie rodzaju stolarki drzwiowej jaki należy ująć w ofercie. W przedmiarze jest stolarka aluminiowa, a w dokumentacji PCV.

Odp. Drzwi wejściowe i w wiatrołapie z profili aluminiowych jak w przedmiarze.

8) Czy w ofercie należy ująć do drzwi drewnianych ościeżnice stalowe czy systemowe z płyt MDF?

Odp. Do drzwi drewnianych stosować ościeżnice stalowe.

9 Jaki rodzaj izolacji przeciwwilgociowej należy przyjąć pod posadzki? Według projektu jest to papa i folia, a według przedmiarów tylko folia.

Odp. Pod posadzki wykonać izolację z folii. Wprowadzić do elementu podłoża i posadzki dodatkową pozycję izolacja podłoża sali gimnastycznej 1 x papa na lepiku KNR 202 604/3 obmiar 870,67 m².

10) Czy poprawny jest obmiar dotyczący podbitki dachowej (1,2336 m²)? Powinno być 123,36 m².

Odp. Skorygować przedmiar podbitki dachowej z 1,2336 do 123,36 m².

11. Czy w zakres zadania wchodzi dostawa wyposażenia sportowego sali sportowej? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dostaw wymaganych urządzeń.

Odp. W zakres zadania nie wchodzi dostawa wyposażenia sportowego Sali.

12. Czy w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż siedzisk na trybunach? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wymaganych siedzisk.

Odp. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż siedzisk na trybunach. Siedziska należy wykonać z drewna zgodnie z przekrojem A-1 (rysunek A-5 – Projekt budowlany).

13. Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Analizując historię postępowań przetargowych Zamawiającego (np. postępowanie przetargowe na „Budowę budynku Urzędu Gminy w Rymanowie” z lutego 2013r. i to samo postępowanie po unieważnieniu wcześniejszego z sierpnia 2013r.) oraz postawione warunki przetargowe w SIWZ (1.1.b) istnieją poważne obawy, iż kwota jaka została zarezerwowana w budżecie Gminy może być niewystarczająca w porównaniu do faktycznych kwot zaoferowanych przez Wykonawców. Ponadto udostępnienie takiej informacji uchroni potencjalnych oferentów od dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem oferty, która i tak może się okazać znacznie wyższa od założeń Zamawiającego.

Odp. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Karbanc