



2

GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

24.01.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie oraz uzupełnienie przedmiarów robót – budynku głównego urzędu:

a) Poz. 51 przedmiaru – licząc w ten sposób (jako ścianę gr. 100cm) nakłady dla prac cieśli i deskowania, na wykonanie ścian żelbetowych szybu zostały zaniżone w dużej mierze, (11 krotnie) – prosimy o poprawienie powyższej pozycji.

Odp. Pozycje przedmiarowe 49, 50 i 51 przedmiaru pierwotnego pn „roboty budowlane – budynek urzędu” należy wycenić zgodnie z pozycją zamienioną uzupełnionego przedmiaru (strona www.rymanow.pl).

b) Na rys. A/06 widnieje ścianka mobilna Sm-01; Sm-02; Sm-03, czy powyższe ścianki wchodzi w zakres opracowania. Jeżeli tak prosimy o zestawienie powyższych ścianek.

Odp. Ścianki mobilne Sm-01; Sm-02; Sm-03; wycenić zgodnie z załączonym „Zestawienie ścianek mobilnych Sm-01; Sm-02; Sm-03” – Rys. A/08; A/86; A/87.

c) Okna poddasza O16 uwzględniono dwa razy w pozycji 82 i pozycji 90. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Z pozycji 82 należy usunąć okna O16 i wycenić je zgodnie z pozycją 90.

d) Kotwy wklejane typ HSL-TZ M14 nie są produkowane przez firmę Hilti, prosimy o poprawny dobór średnic/oznaczenie typu kotew.

Odp. W ofercie należy uwzględnić kotwy HSL-TZ M12 firmy Hilti, a nie jak określono je omyłkowo HSL-TZ M14.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Kabaniec