



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

24.01.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane ściany budynku gdyż określenia użyte w dokumentacji projektowej (gazobeton SILKA) wzajemnie się wykluczają.

Odp. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne należy wykonać z bloczków betonu komórkowego YTONG PP5/0,7 gr.24cm, kategoria robót murowy A lub materiału równoważnego. Ściany zewnętrzne (wypełniające) poddasza (nadbudówki) należy wykonać z bloczków betonu komórkowego YTONG PP2/0,4 gr. 24cm, kategoria robót murowych B lub materiału równoważnego. Ściany wewnętrzne działowe należy wykonać z bloczków betonu komórkowego oraz częściowo z cegły klinkierowej, jak na dokumentacji.

2. Czy w związku z tym iż załączony do oferty kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym może on być sporządzony przez oferenta w sposób dowolny tzn. bez zachowania układu, podstaw wyceny, opisów i ilości z załączonego przedmiaru robót.

Odp. Oferty powinny być sporządzone w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót. Oferty powinny być równoważne co do zakresu, ilości i rodzaju robót.

3. W projekcie brak jest izolacji poziomej przeciwwilgociowej pomiędzy ścianą fundamentową żelbetową a ścianami murowanymi zewnętrznymi i wewnętrznymi na poziomie 0,00. Proszę o potwierdzenie że jest to rozwiązanie właściwe.

Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem gdzie zostało to uwzględnione (strona www.rymanow.pl)

4. W dokumentacji budowlanej zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych z wełny mineralnej gr. 8 cm. Ponieważ zastosowany materiał posiada dużą zdolność do pochłaniania wody a miejsce jego zastosowania naraża go na zawilgocenie przez co utraci on swoje właściwości izolacyjne, proszę o potwierdzenie poprawności zastosowania wełny mineralnej do izolacji termicznej ścian fundamentowych.

Odp. Izolacji termicznej ścian fundamentowych nie należy przyjmować z wełny mineralnej. Izolacje cieplną fundamentów należy wykonać z płyt Styrodur grubości 5cm, zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl)

5. W projekcie budowlanym określono wykonanie stolarki wewnętrznej witrynowej (rysunki A.28-A.31) jako drewnianej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w stolarki z profili aluminiowych w kolorze drewnopodobnym przy zachowaniu pozostałych parametrów dotyczących szkła i odporności ogniowej zgodnej z projektem. Pytanie dotyczy również wykonania drzwi wewnętrznych z poz. D6, D7, D11, D13, D14 i D15 jako aluminiowych.
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całej stolarki wewnętrznej jako stolarki aluminiowej z zachowaniem wymaganych parametrów.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Karbanc