



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

22.01.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. W przedmiarze robót elektrycznych w działach: zagospodarowanie terenu, zasilania, trasy kablowe, wlvz, rozdzielnie, tablice, oprawy oświetleniowe i przewody grzejne – nie są dokładnie opisane wszystkie rodzaje przewodów kablowych odnoszących się do określonych pozycji. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem materiałów, które pozwoliłoby na jednoznaczne określenie jaki rodzaj kabla odnosi się do konkretnych pozycji w przedmiarze lub czy jest możliwe dokładniejsze opisanie pozycji przedmiarowych jak np. jest to zrobione w dziale „zagospodarowanie terenu” – poz. KNNR 5/707/3 – układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie – YKY 3x2,5 ?

Odp. Przedmiary uzupełnione o wymagane informacje w załączeniu - Plik Przedmiar elektryczny

2. Przedmiar elektryczny – instalacja słaboprądowa – nie podaje nazw KNR, z których korzystał projektant przygotowując przedmiar. Czy można prosić o uzupełnienie przedmiaru o tą kolumnę zawierającą nazwy KNR tak jak jest to określone we wszystkich pozostałych przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego?

Odp. Przedmiary uzupełnione o wymagane informacje w załączeniu - Plik Przedmiar słaboprądówka.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec