



GMINA RYMANÓW  
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a  
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

23.01.2013r.

### Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

#### Branży budowlanej

1. Opis techniczny i na zestawieniu stolarki brakuje informacji dotyczących bram garażowych, mianowicie: czy mają być podnoszone ręcznie czy automatycznie, segmentowe czy uchylne, ocieplone czy nieocieplone.

Odp. Bramy garażowe należy wycenić jako segmentowe, podnoszone ręcznie z przekładnią łańcuchową, ocieplone.

2. Prosimy o podanie wymiarów (długości i szerokości) wagi najazdowej, w punkcie 2.5 SWIZ nie podano tych parametrów, a są one niezbędne do właściwej wyceny.

Odp. Waga o wymiarach: szerokość: 3m, długość: 7- 10 m.

3. W przedmiarach na roboty rozbiórkowe nie ujęto rozebrania ogrodzenia prefabrykowanego oddzielającego obecny budynek Urzędu Gminy od pozostałych budynków przeznaczonych do wyburzenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odp. Rozebranie przedmiotowych ogrodzeń będzie należało do Wykonawcy. Należy rozebrać ogrodzenia z siatki salowej na słupkach stalowych, ogrodzenia ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi, zgodnie z ilościami z załączonym uzupełnionym przedmiarem. Ogrodzenia ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi należy przekazać Zamawiającemu.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Furbaniec