

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział - Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. (13) 446 20 15, faks 013 446 20 15

GMINA RYMANÓW
UL. MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANÓW

Nasz znak: 601/OWP2/43/12

Jasło, 2012-03-05

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m³/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-02-20 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjścia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):
budynek biurowy, Rymanów, ul. Mitkowskiego, Dz.2450/4; 2450/13; 2450/14; 2450/15.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Podgrzewanie wody użytkowej
 - Ciepło technologiczne wentylacji
 - Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X		Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]
	Istniejące	Projektowane		
KOCIOŁ GAZOWY		X	85	2

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Rok	Pobór paliwa gazowego					
	Godzinowy [m ³ /h]		Dobowy [m ³ /dobę]		Roczny [m ³ /rok]	
	Min.	Maks	Min.	Maks	Min.	Maks
od 2013-10-01	4.00	19.00	46	229	2 040	10 210
2014-01-01 i docelowo	4.00	19.00	46	229	5 830	29 170

6. Moc przyłączeniowa: 19 [m³/h]:
7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. I - 35, Kw. II - 15, Kw. III - 15, Kw. IV - 35 [% poboru rocznego]
8. Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, określone we wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
minimalne: 1,8 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 9.1. Gazociąg - ciśnienie gazu średnie MOP=DP=0,5MPa średnie MOP=DP=0,5MPa,
 - 9.2. Materiał: stal, średnica DN20
 - 9.3. Lokalizacja Rymanów, ul. Mitkowskiego, Dz. 2450/13,

10. Dyspozycyjne ciśnienie w miejscu włączenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 150 [kPa],
maksymalne: 250 [kPa]
11. Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,8 [kPa]
maksymalne: 2,5 kPa
12. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:
Nie dotyczy
12.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:
Nie dotyczy.
13. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:
ciśnienie gazu: średnie MOP=DP=0,5MPa, materiał gazociągu: polietylen PE 100 SDR 11 średnica: dn25 [mm], (w tym pion stalowy DN20 [mm]), długość łączna: 50.0 [m], liczba przyłączy: 1 [szt].
14. Przyłącze powinno odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
15. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Miejsce dostawy i odbioru: punkt redukcyjno-pomiarowy
Punkt redukcyjno-pomiarowy powinien odpowiadać normom ZN-G-4120-4122.
15.1. Wymagania dotyczące pomiaru:
15.1.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
15.1.2. Lokalizacja gazomierza: *na budynku*
15.1.3. Typ gazomierza: gazomierz miechowy, G16 - 1 szt.;
15.1.4. Montaż: rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym – 1 szt.,
15.2. Rodzaj urządzeń służących do redukcji ciśnienia gazu: Reduktor o przepustowości do 25m³/h – 1 szt.
15.3. Inne wymagania dotyczące punktu redukcyjno-pomiarowego: *nie dotyczy.*
16. Inne wymagania: brak.
17. Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa stanowi *kurek główny DN32, zainstalowany jako pierwszy kurek po reduktorze.*
18. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.
19. Przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055), w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nie objęte pozwoleniem na budowę.
20. Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
21. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
22. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji Zakładu Gazowniczego w zakresie rozwiązań technicznych budowy przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
23. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT. Wg aktualnie obowiązującej Taryfy opłata ta wynosi 4 986,70 zł netto, plus podatek VAT.
24. Opłata za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez KSG prac projektowych i budowlanych
25. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
26. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
26.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,

- 26.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
27. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny Wniosek Podmiotu, zawierający zapewnienie dostaw gazu do punktu wyjścia określonego w P. 2.
28. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
29. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
30. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-03-05.
31. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
32. Załącznik do niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przyłączenia oraz Wniosek o zawarciu umowy o przyłączenie.
33. Klauzule:
- 33.1. W realizacji przyłączeń (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami KSG, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 33.2. KSG nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem umowy o przyłączenie.
- 33.3. Zawarcie umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność warunków przyłączenia.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Z-15 DYREKTORA
ds. Zarządzania

Ryszard Przywara

(13) 443 73 33

DYREKTOR

Mariusz Koneczny

Opracował(a): *Grzegorz Szczyrba*

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśie

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło (1)
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46
NIP 993 02 46 349

KRS 0000043974 REGON 852484171-00031

Otrzymują:

1. Klient,
2. OTO a/a

0257109 / 2324