



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97

tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: [zgk@rymanow.pl](mailto:zgk@rymanow.pl); [zgkrym@ks.onet.pl](mailto:zgkrym@ks.onet.pl)



Rymanów, dnia 21.02.2012 r.

TE /15/12

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40  
tel. (0-13) 43-55-106  
NIP 684-000-10-97 (4)

**Gmina Rymanów**

**ul. Mitkowskiego 14A**

**38-480 Rymanów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2012 r. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej projektowanego budynku usługowego Urzędu Gminy w Rymanowie ( nr dz. 2450/13, 2450/4, 2450/14, 2450/15) informujemy, iż przyłączenia należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsce przyłączenia kanalizacji sanitarnej - studnia kolektora PVC  $\phi$  200 mm. ( działka nr 2450/4).
2. Przyłączenie wykonać rurą PVC o średnicy  $\phi$  160/4 mm (lita); stosować studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni w drogach dojazdowych stosować studnie teleskopowe o nośności minimum 12,5 ton.
3. W przypadku przejść poprzecznych kanalizacją sanitarną przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury kanalizacyjne typu ciężkiego.
4. Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).
5. Miejsce przyłączenia - wodociąg PCV  $\phi$  90 mm. ( obręb działki nr 1630),
6. Przyłącz na długości ok. 130 mb należy wykonać rurą PE o średnicy  $\phi$  90 mm., natomiast pozostała część przyłącza rurą PE o średnicy  $\phi$  63 m. W miejscu przejścia średnicy z PE  $\phi$  90 mm na PE  $\phi$  63 mm zamontować zasuwę odcinającą z zamknięciem miękkim wraz z obudową i skrzynką uliczną.
7. Również w miejscu włączenia się do wodociągu głównego  $\phi$  90 mm należy zamontować zasuwę odcinającą z zamknięciem miękkim wraz z obudową i skrzynką uliczną.
8. Pod montaż wodomierzy należy przygotować konsolę montażową. Przed i za wodomierzem stosować zawory przelotowe kulowe. Za wodomierzem zastosować zawór antyskażeniowy.
9. Rurociąg ułożyć na głębokości minimum 1,40 m.

10. Uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będą przebiegać przyłączenia.
11. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlany.
12. Projekt należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Krośnie.
13. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
14. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanów, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji:
  - na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Krośnie ( art.30 ust.1 pkt. 1.a w zw. z art. 29 ust.1 pkt. 20 – Prawa Budowlanego),
  - bez zgłoszenia ( art. 29a – Prawa Budowlanego).
15. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
16. Przed zasypaniem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego przyłączy. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
17. **Włączenie przyłączy do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonuje wyłącznie Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na koszt Inwestora. Zgłoszenie przez Inwestora wykonania weinki winno nastąpić na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanów.**
18. Roboty budowlane wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
19. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
20. Celem dokonania odbioru ostatecznego przyłączy należy przedłożyć:
  - projekt budowlany,
  - inwentaryzację geodezyjną,
  - wniosek o zawarcie umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

DYREKTOR ZAKŁADU  
*[Podpis]*  
ZGK Rymanów

Uwaga :

- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a. - ZGK