



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl
<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2014

20.02.2014r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazujemy pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy typu LED, której moc całkowita nie przekracza 65W oraz spełniającej parametry techniczne podane w tabeli poniżej?

- napięcie wejściowe	AC 85 ÷ 275V
- klasa ochronności izolacji	II
- współczynnik mocy (PF)	> 0,9
- zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 20%
- prąd zasilania	0,33A (230V)
- napięcie pracy diod LED	< DC 24V
- pobór mocy diod LED	56W
- pobór mocy zasilacza	9W
- sprawność świetlna LED	≥ 120lm/W
- strumień świetlny lampy	6210lm (Tj = 60 °C, Ta = 25 °C)
- sprawność lampy (%)	> 96 %
- temperatura barwowa	biała dzienna: 5000 ÷ 6500 K
- współczynnik barwy (CRI)	Ra 75>
- temperatura złącza (Tj)	60 °C ± 10% (Ta = 25 °C)
- źródło światła	high Power LED
- temperatura pracy	- 35 ÷ 50 °C
- czas pracy	> 60 000 godzin
- klasa szczelności	IP65 (IP66 dla komory optycznej)
- odporność na uderzenia	IK 10
- materiał lampy/klosza	aluminium malowane proszkowo/poliwęglan PC

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanej oprawy LED, gdyż przedstawione dane techniczne oprawy nie spełniają przedstawionych wymagań wg. załączonego opisu technicznego.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Garbanteć