



# GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2015

Rymanów, 16.01.2015 r.

## Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. W projekcie budowlanym dotyczącym budowy kanalizacji w Rymanowie Zdroju, ul. Słoneczny Stok mowa jest o likwidacji istniejących osadników bezodpływowych (szamb). W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie czy likwidacja tych zbiorników wchodzi w zakres przetargu.  
Ad. 1: Likwidacja istniejących osadników bezodpływowych (szamb) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. W projekcie budowlanym dotyczącym budowy kanalizacji w Rymanowie Zdroju, ul. Słoneczny Stok podano zestawienie długości projektowanych sieci. Zakres ten odbiega od długości podanych w przedmiarze. Prosimy o podanie prawidłowych ilości sieci kanalizacyjnej do wykonania w ramach zadania.  
Ad. 2. Różnica długości sieci kanalizacyjnej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem spowodowana jest wyłączeniem z zakresu inwestycji kolektora „S”; długość sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodna z załączonym przedmiarem.
3. Czy po stronie Wykonawcy będzie rozbiórka oraz odtworzenie ogrodzeń, gdyż przedmiar (ul. Słoneczny Stok) nie uwzględnia tego typu robót.  
Ad. 3. W przypadku konieczności rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń Wykonawca uwzględni ich koszt w kwocie ryczałtowej. Informacja o ogrodzeniach została zawarta w Projekcie Wykonawczym.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przetargu nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych, jedynie sieć o średnicy 90 mm.  
Ad. 4. Zakres robót nie dotyczy budowy przyłączy wodociągowych, a wyłącznie sieć wodociągową z rur PE-90mm.

5. Przedmiar robót dla zadania Kanalizacja sanitarna Rymanów częściami pozycje 10, 11 i 12 dotyczące studni mają jednostkę metr. Czy prawidłową jednostką nie powinien być komplet lub sztuka?

Ad. 5. Prawidłową jednostką jest komplet.

6. Na jaką odległość należy przyjąć wywóz nadmiaru urobku?

Ad. 6. Zagospodarowanie nadmiaru urobku leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie wskazuje miejsca jego składowania.

**BURMISTRZ GMINY**

*Wojciech Farbaniec*