



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.25.2012

30.11.2012r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. W projekcie budowlanym udostępnionym do przetargu na rys. 1a jest umocnienie jednostronne skarpy rowu płytami JOMB 100 x 75 na odcinku S3-S5 oraz palisady z bali o śr. 7-10 cm h=1,10 m przy przejściach P2, P3 – rys. 10. Proszę o ujęcie tych robót w przedmiarze robót lub określenie czy te roboty mają być wykonane?

Odpowiedź: Powyższych robót nie należy wyceniać, realizacja nastąpi w II etapie budowy.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. przedmiaru od 15 do 21 – studzienki kanalizacyjne nie powinny być podane w „szt” a nie w „m”?

Odpowiedź: Należy przyjąć sztuki.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Jarbaniec