




PROFIL PODŁUŻNY SKALA 1:100 / 1:100



- Uwaga.
- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
 - W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

P.P. 310,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	320.13	320.13	320.13	319.40	319.40	319.60	319.60	319.60	319.60	320.00
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	320.13	320.13	320.13	319.40	319.40	319.60	319.60	319.60	319.60	320.00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	316.90	317.23	317.70	317.70	317.90	318.00	318.10	318.20	318.20	320.00
ZAGŁĘBIENIE	3.23	2.90	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80	1.80	
SPADEK,ŚREDNICA	Ø160PVC 2,0%			Ø160PVC 1,9%		Ø160PVC 3,2%	Ø160PVC 3,2%	Ø160PVC 4,2%		
ODLEGŁOŚCI [m]	0,0	22,40	22,40	10,50	32,90	3,10	36,00	3,10	39,10	2,40

1,70	317,90	319,60	319,60	319,60	320,00
1,70	317,90	319,60	319,60	319,60	320,00
1,90	318,10	320,00	320,00	320,00	320,00
0,0	3,10	3,10	2,40	5,50	

1,70	317,90	319,60	319,60	320,00
2,00	318,00	320,00	320,00	320,00
0,0	2,40	2,40		

1,60	318,00	319,60	319,60	320,00
1,90	318,10	320,00	320,00	320,00
0,0	2,40	2,40		

ARPA Projekt ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów			
Nazwa obiektu:	Przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz wodociągowy do czterech budynków mieszkalnych typu kontenerowego		
Inwestor:	Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 36-480 Rymanów		
Adres budowy:	Rymanów, dz. Nr 1698, 1804, 1803, 1810, 1811/1, 1811/2,		
Treść rysunku:	Profil podłużny - kanalizacja sanitarna		
Projektował:	Nazwisko i imię, specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala 1:100/1:100
	mgr inż. Paweł KUZIŃNIAK upr. budowlane w spec. instalacyjnej sanit. bez ograniczeń Nr PDK/0272/PW055/13		Nr rys. 3
			Data: lipiec 2019