



www.rymanow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszków”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

W związku z przygotowaniem oferty na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszków”, prosimy o uszczegółowienie parametrów słupów na części zadania ulica Zdrojowa:

- 1) prosimy o podanie wagi, wymiary doniczek z kwiatami, jak ma być zamontowana zawieszka do kwiatów- kto będzie producentem tej zawieszki,
- 2) jeśli chodzi o gniazda Wieland do ozdób świątecznych - proszę o podanie w którym miejscu w stosunku do wnęki ma to gniazdo się znajdować.

Ad. 1. Zamawiający rezygnuje z montażu zawieszek do kwiatów i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Ad. 2. Lokalizacja gniazda elektrycznego pod ozdoby świąteczne to ma być na wysokości od 3 do 4 m, zlokalizowane po przeciwnej stronie wnęki - gniazdo ma być fabrycznie zamontowane przez producenta słupa.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA GMINY

Grzegorz Wolczański
Z-CA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a