



**www.rymanow.pl**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszków”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego nr RIN. 271.1.2019 pt. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa i potockich, Klimkówka ul. Zdrojowa oraz Rymanów ul. Bartoszków ” zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące budowy odcinka oświetlenia w miejscowości Rymanów ul. Zdrojowa:

1. Zgodnie ze schematem ideowym na dwóch słupach oświetleniowych L5/WO i L6/WO mają być zabudowane: "naświetlacze 250W lub naświetlacze LED". Zakresu tego brak jest w przedmiarze robót. Proszę o informację czy i jakie naświetlacze mają być zamontowane na tych dwóch słupach.

2. Zgodnie z projektem słupy L2/WO, L3/WO oraz L4/WO zlokalizowane na moście mają być zabudowane na istniejących fundamentach. W związku z tym proszę o podanie rozstawu śrub mocujących oraz wielkość istniejącego fundamentu ponieważ ma to wpływ na dobranie i zamówienie indywidualnej wyceny projektowanych nowych słupów aluminiowych.

3. W celu wyceny słupów, producent wymaga podania: wagi i wymiaru doniczek z kwiatami na jakie ma być zamontowana zawieszka oraz informacji na jakiej wysokości ma być zamontowana ta zawieszka. Czy Zamawiający wymaga aby zawieszka ta wykonana była tak jak słup z aluminium i czy malowana ma być na taki sam kolor jak słup.

Ad. 1. Naświetlacze na lampach L5/WO i L6/WO stosować zgodnie z zestawieniem materiałowym i ze schematem tj. Naświetlacze metalogenkowe 250W lub odpowiedniki pod względem natężenia światła - naświetlacze LED.

Ad. 2. Rozstaw śrub mocujących to 230x230mm, wysokość śrub ponad podstawę fundamentu (szpilek) 70mm.

Ad. 3. Zamawiający rezygnuje z montażu zawieszek do kwiatów i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA GMINY  
  
Grzegorz Wolczański  
Z-CA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a