Lampy oświetleniowe parkowe do wymiany na nowe na działce 362/1

projektowana komora M3 na wodociągu D110 do zasilania fontanny i podlewania trawnika

studnia kanaliz. deszczowej projektowana

określone w warunkach podłączenie kanalizacji sanitarnej

komora sterownicza fontanny do zasilenia wodą i en. elektryczną

projektowana fontanna

10 szt lamp oświetleniowych posadowione na działce nr 362/1

istniejąca kładka na rzece Tabor działka nr 362/1 - do remontu

ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO CHARAKTERU PARKU ZDROJOWEGO W RYMANOWIE ZDROJU

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

Układ współrzędnych XY:2000
Układ wysokościowy: Kronsztadt 86
Wojew.: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Gmina: Rymanów - G 180708_5
Obręb: Rymanów Zdrój 0014
Godło mapy: 7.114.28.24.3.4; 7.114.28.24.3.2; 7.114.28.24.4.3; 7.114.28.24.2.3; 7.114.28.24.1.4
Ozn. zgł. pracy, geod.: 6640.523.2017
L.dz.rob.: 18/2017
Mapa aktualna w obszarze oznaczonym
Mapa została wykonana ~~z ustaleniem~~/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
~~Mapa nie zawiera użytków/zawiera użytki.....~~
~~które nie są ujawnione w ewidencji gruntów~~

Wykonał:
GEO-MAK Usługi Geodezyjne
inż. Paweł Maksym
38-480 Rymanów, ul. Krzywa 9
tel. 608 700 434
NIP 684-227-30-61

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KROŚNIEŃSKI
Nazwa materiału zasobu	6644.1240.2017
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1807, 2017.734
Data wykonania kopii	30-03-2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
Zofia Burzisz
Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Maksym
inż. geodeta

GEODETA
Tadeusz Maksym
Uprawnienia Nr 17093
Zakres I, II

Legenda

A-B-C...AA-AB...-AO-AP-A GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PARKU

- Fotanna parkowa z komorą sterowniczą - Nowa
- kładka nad rzeką Tabor - remont
- Oświetlenie parkowe - wymiana 28 szt istniejących latarni, z pozostawieniem instalacji zasilającej
- Rury ochronne pod ścieżkami, na przewodach elektroenerget. i gazowych