

GMINA RYMANÓW



RIN.271.9.2019

Rymanów, dnia 29.07.2019 r.

www.rymanow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Spacerowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego pytanie dotyczące powyższego postępowania i udzieloną odpowiedź:

Pytanie: Zamieszczony przedmiar robót oraz projekt zagospodarowania terenu obejmuje do wykonania linię kablową, 16 szt. słupów i opraw typu LED. Czy w ramach ogłoszonego postępowania jest do wykonania całość zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania przetargowego nie należy wyceniać stanowisk słupowych - stanowiska słupowe nr L17/WO, L18/WO, L19/WO, kabel zakończyć na słupie nr L16/WO, który zostanie zlokalizowany na działce nr 9/1 przy granicy z działką nr 15.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec