



www.rymanow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszków”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzieloną odpowiedź:

Proszę o wyjaśnienie zapisu: Odgałęzienie od głównej trasy lampy od lampy L8 do L12 po ułożeniu kabla elektrycznego w r. o. grunt stabilizować pod wykopem płytami YUMBO.

- Proszę o wskazanie, w której pozycji kosztorysu ująć układanie płyt YUMBO.
- Proszę o wskazanie typu oraz ilości tych płyt.
- Proszę o dostarczenie warunków wydanych przez RDW Rymanów.
- Proszę o dostarczenie rysunków szczegółowych w jaki sposób wykonać zabezpieczenie skarpy.

Odpowiedź: Umocnienie płytami YUMBO należy wykonać w miejscach nad wykonanymi wykopami odboczek do lamp L8; L9; L10; L11; L12. Po wykonaniu wykopów, ułożeniu kabli zasilających i osadzeniu fundamentów pod słupy oświetlenia ulicznego, należy wykopy zasypać warstwowo je zagęszczając i następnie ułożyć płyty YUMBO licując je z poziomem gruntu celem zabezpieczenia luźnego gruntu nad wykopem przed jego osypywaniem się lub wymywaniem wodami opadowymi. Płyty YUMBO należy tak układać by w całości pokryły szerokość i długość nad wykopem (w zależności od szerokości wykonanego wykopu uzależniona będzie ilość zastosowanych płyt YUMBO).

Układanie płyt YUMBO jest umieszczone w pozycji kosztorysowej roboty dodatkowe jako komplet gdyż ilość i sposób ułożenia płyt zależy od technologii wykonania robót ziemnych zastosowanych przez Wykonawcę (tj. szerokość wykopu). Płyty YUMBO stosować o wymiarach typowych czyli np. 60x40x8cm.

W załączeniu:

1. Umowa z PZDW w Rzeszowie.
2. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Fabianiec