



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

BDO:000005511

tel. 0134355106; fax. 0134356125;

email: zgk@rymanow.pl; zchmiel.zgk@rymanow.pl



ZGK.1.2024

Rymanów, dnia 13.09.2024 r.

DOTYCZY: Zapytanie ofertowego w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tys złotych prowadzonym w rybie zapytania o cenę na zadaniu p.n. „, Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy ZGK Rymanów przy ul. Osiedle 40”

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zapisów w opisie zamówienia - uprzejmie informujemy:

1. Pytanie nr 1 - Jaki falownik jest obecnie zamontowany?

Odpowiedź: Obecnie zamontowany jest falownik: Fronius Symo 20.0-3-M.

2. Pytanie nr 2 - Jaki dach tj : Pokrycie dachowe lub ewentualnie jaki system montażowy jest użyty do wcześniejszej instalacji np. (profile na śrubach, odcinki do blachy trapezowej)

Odpowiedź: Pokrycie dachu – blacha trapezowa, konstrukcja stalowa, system montażu istniejącej instalacji: śruby dwugwintowe i profile Alu 40x40 w układzie pionowym, panele w układzie poziomym, odległość panelu od poszycia dachu ok 130 mm.

3. Pytanie nr 3 - Czy posiadacie jakieś zdjęcia instalacji.

Odpowiedź: Zdjęcia instalacji w załączeniu.

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Damian Rygiel