



Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania pn. „Dokończenie budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 887 i 889 na terenie Gminy Rymanów”

Gmina Rymanów, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia pytania otrzymane od Wykonawców oraz udzielone odpowiedzi w powyższym postępowaniu.

1. W oparciu o dokonane rozeznanie u producentów wyrobów betonowych, stwierdzamy, że minimalna średnica studni połączeniowych na kanale fi 800 mm powinna wynosić 1500 mm. Nie ma możliwości wykonanie studni fi 1200 mm dla kanalizacji z rur fi 800 mm. Natomiast zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej studnie połączeniowe należy wykonać z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 1200 mm. Prosimy o odpowiedź jakie studnie należy zastosować wraz z niezbędną korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź: Na kanale d800 należy wykonać studnie d1500. W niniejszym postępowaniu rozliczenie nastąpi w formie ryczału, przedmiar robót jest wyłącznie pomocniczy.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany rur PEHD na rury karbowane PP o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedź: Można stosować rury PP Sn8.

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany parametrów krawężników betonowych dotyczących nasiąkliwości. Wg STWiORB beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować nasiąkliwością poniżej 4 %. Zwracamy się o możliwość dopuszczenia do wykonania zadania krawężników o nasiąkliwości ≤ 5 %.

Odpowiedź: Dopuszcza się nasiąkliwość ≤ 5 %.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Fałuszniec